

# 「水つくり」MZ- 型とステンレスフィルターハウジング 標準設置仕様（工事店用）

## 1 取り付け共通項目

- ・ 本体は必ず水平に設置してください。
- ・ 本体及びフィルターハウジングへの接続は、ユニオン継手、フレキ管などを用い、取り離し及び本体上蓋を外せるように接続してください。
- ・ 配管露出部分には、当該地域の状況に合わせ、保温と保持を行ってください。

## 2 集合住宅施工仕様（パイプスペース内設置型）

- ・ パイプスペース（以降PS）内設置の場合、メンテナンス時（フィルター交換）の出水を考慮し、漏水を受けられる形で設置してください。（別図 参照）
- ・ フィルターハウジングと本体の分離設置も可能です。（別図 参照）  
但し、フィルターハウジングの壁への保持をしっかり行ってください。

